

Quesito 11 del 13.09.17 sul punto 4.6 All. A Linee Guida

Al punto 4.6 dell'allegato A delle linee guida è previsto il controllo delle masse appese, tra queste sono compresi gli elementi di arredo.

I pensili delle cucine rientrano nelle verifiche? Che tipo di controllo si dovrebbe fare per accertarne la sicurezza?

Risposta del 20.09.17

Generalmente con masse appese si intendono quelle relative a impianti (magari in disuso), grandi elementi di illuminazione, elementi tecnici di dimensioni rilevanti. Non si considerano di solito fra le masse appese quelle di uso casalingo ordinario quali i pensili della cucina o gli arredi.

Ovviamente in casi particolari può essere utile suggerire una verifica dei fissaggi, ma chi ha steso le linee guida aveva in mente carichi appesi rilevanti.