

QUESITO CIS 53 DEL 21/02/2019

Vorrei sapere se il certificato di prova di carico e collaudo dei cementi armati rilasciato in data 26/01/1955 è equivalente al certificato di collaudo statico richiesta dalla legge per stabilire la scadenza del CIS .

RISPOSTA DEL 06/03/2019

il Collaudo è da ritenersi tale se riguarda espressamente l'intero edificio. Viceversa non si può considerare valido ai fini del CIS un collaudo che riguardi espressamente solo un solaio o una piccola porzione di edificio.