

QUESITO 54 - Torre campanaria

Si chiede se sia necessario caricare il Certificato di Idoneità Statica (C.I.S.) sul portale telematico per un Campanile di una chiesa, considerando che il manufatto, essendo isolato e non facente parte della chiesa, è assimilabile più a un edificio a torre o un faro, che ad un edificio "abitativo".

RISPOSTA

L'art. 11.6 del R.E. di Milano recita che *"tutti i fabbricati entro i 50 anni dalla data di ultimazione...dovranno essere sottoposti ad una verifica di idoneità statica"* quindi anche i campanili, in quanto fabbricati.

Vista poi la tipologia di costruzione, che non ha una frequentazione continua e diretta (se non da parte dei manutentori) è particolarmente importate assoggettarla ad un controllo, da parte di un tecnico abilitato, che dovrà ispezionarlo accedendovi e raggiungendone, possibilmente, la sommità.

Sarà necessario valutare le masse appese (campane o altoparlanti), i cornicioni (o aggetti del campanile), le scale interne e le facciate ed indicarne lo stato rilevato nel CIS.